

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”
adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. 084 664 2461 Fax 084 664 3519
strona internetowa:www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

Tomaszów Lubelski 23.12.2015r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE W SPRAWIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Starozamojska w Tomaszowie Lubelskim”**. Nr ogłoszenia **346060 - 2015**.

W związku z treścią pytania odnoszącego się do wyjaśnienia treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 22.12.2015 r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce rur przeciskowych PE100RC, zastosowanie rur kamionkowych glazurowanych przeciskowych, posiadających dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych potwierdzone Aprobatą IBDiM.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych glazurowanych przeciskowych w miejsce rur przeciskowych PE100RC.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
inż. **Wiesław Drązek**

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr **Renata Miziuk**