

**„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.”**  
**adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski**  
**Tel. 084 664 2461 Fax 084 664 3519**  
**strona internetowa: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl**

Tomaszów Lubelski 21.12.2015r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE W SPRAWIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Starozamojska w Tomaszowie Lubelskim”**. Nr ogłoszenia **346060 - 2015**.

W związku z treścią pytania odnoszącego się do wyjaśnienia treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18.12.2015 r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

#### **Pytanie**

Czy zamawiający uzna za równoważne studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 i DN1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych z żelbetonu o średnicy DN1000 i DN1200.

Studnie z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studnie betonowe.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie uzna za równoważne studnie z tworzywa sztucznego.

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Techniczny  
inż. Wiesław Turażek

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr Renata Miziuk