

Tomaszów Lubelski 16.01.2023 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim”

Znak sprawy – SM/33/2022

W związku z treścią pytań odnoszących się do wyjaśnienia treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt fundamentowych o wymiarach 300/150/15 cm

Odp. Nie dopuszcza się zastosowania płyt 300x150x15cm, ponieważ jako elementy balastowe nie zapewnią wymaganej stateczności konstrukcji na obrót, zgodnie z obliczeniami statycznymi.

2. Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o poniższych parametrach:

- napięcie jałowe $U_{oc} = 50V$
- napięcie przy mocy maksymalnej $U_{mpp} = 41,2 V$
- prąd przy mocy maksymalnej $I_{mpp} = 11,17 A$
- temperaturowy współczynnik prądu - $I_{sc} = 0,049 \%/C$
- temperaturowy współczynnik napięcia $U_{oc} = -0,33 \%/C$

Odp. Dobór modułów fotowoltaicznych (nie paneli) musi być poprzedzony sporządzeniem odpowiednich obliczeń technicznych i odpowiadać parametrom wyjściowym inwerterów. Wszystkie moduły muszą spełnić również inne parametry wymienione SWZ. Zaproponowane współczynniki temperaturowe nie spełniają minimalnych wymagań zawartych w SWZ, zatem Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego materiału.

3. Zamawiający w SWZ pkt 1.4 podaje jako warunek dotyczący doświadczenia

„wykonania należycie, w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zadań polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznie min. 100 kWp, świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy. Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw z montażem, a nie w formule robót budowlanych,,

Czy zamawiający uzna referencje Wykonawcy jeśli Wykonawca zrealizował z ramach jednej Inwestycji

- 354 instalacji o łącznej mocy 1351,28 kW - w załączeniu Referencje
- 340 instalacji o łącznej mocy 1093,57 kW - w załączeniu Protokół

Odp. Tak, Zamawiający uzna w/w referencje.

4. Jaką kwotę netto w bieżącym przetargu zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim"?

Odp. Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
inż Władysław Drążek

Prezes Zarządu - Dyrektor

mgr Waldemar Warzocha

(podpis)