

Tomaszów Lubelski 16.12.2022 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim”

Znak sprawy – SM/33/2022

W związku z treścią pytań odnoszących się do wyjaśnienia treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o poniższych parametrach:

- napięcie jałowe $U_{oc} = 50V$
- napięcie przy mocy maksymalnej $U_{mpp} = 41,2 V$
- prąd przy mocy maksymalnej $I_{mpp} = 11,17 A$
- temperaturowy współczynnik prądu - $I_{sc} = 0,049 \%/C$
- temperaturowy współczynnik napięcia $U_{oc} = -0,33 \%/C$

Odpowiedź:

Ad.1: Zamawiający dopuszcza zmianę modułów fotowoltaicznych tylko i wyłącznie pod warunkiem zachowania opisu zawartego w pkt III.5 Specyfikacji Warunków Zamówienia nr ref. SM/33/2022.

Przytoczone przez potencjalnego Oferenta parametry modułów nie spełniają minimalnych wymagań przytoczonych SWZ (m.in. współczynniki zależności temperaturowej odbiegają znacząco od minimalnych wartości - ponad 20%). Pozostałe istotne parametry nie zostały przedstawione Zamawiającemu.

Ponadto w przytoczonym wyżej punkcie dot. modułów fotowoltaicznych ppkt e)

JEST: Prąd przy mocy maksymalnej: $I_{MPP} = 11,45A$

POWINNO BYĆ: Prąd przy mocy maksymalnej: $I_{MPP} = 10,92A$

2. Proszę o wyjaśnienie zapisu zawartego w SIWZ dz VII. -" Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców kart katalogowych proponowanych urządzeń: - modułów i

falowników wraz z niezbędnymi obliczeniami technicznymi do akceptacji przez Inwestora " - proszę o wyjaśnienie o jakie obliczenia chodzi Zamawiającemu .

Odpowiedź:

Ad.2: Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich obliczeń co najmniej zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnych z normą PN-HD 60364-7-712:2016 i PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01.

3. Zgodnie z opisem technicznym branży konstrukcyjno - budowlanej bilans robót ziemnych wynosi :

- objętość wykopów - niwelacja i wzmocnienie podłoża - 1794,40 m³ , natomiast w przedmiarze - 604,64 m³
 - objętość nasypów i gruntu do nawiezienia - 3802,98 m³ - natomiast w przedmiarze - 453,48 m³
 - humus do rozplantowania 7732,80 m² - natomiast w przedmiarze 572,40 m²
- ponieważ zgodnie z SIWZ mamy złożyć wraz z ofertą kosztorys , proszę o wyjaśnienie rozbieżności .

Odpowiedź:

Ad.3. Zamawiający informuje że dane zawarte w Dokumentacji Projektowej są odniesieniem do realnej wyceny oferty. Potencjalny Oferent musi zweryfikować wszystkie koszty inwestycji we własnym zakresie. Obowiązuje oferta ryczałtowa dla całości zadania z uwzględnieniem wszystkich elementów dołączonych do procedury przetargowej.

**KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT**

mgr Małgorzata Ziolkowska

Prezes Zarządu - Dyrektor

mgr Waldemar Warzocha

(podpis)